

Către Președintele IPNA
Compania Teleradio-Moldova
Doamna Olga BORDEIANU

Stimată doamnă Președinte,

Vă înaintez spre informare cu ulterioara transmitere membrilor Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio – Moldova”, pentru decizie informația privind situația la etapa actuală ce ține de alimentarea cu energie electrică a Companiei.

Compania „Teleradio - Moldova” în prezent este alimentată, cu energie electrică prin canalizare subterană. Cele 4 linii electrice subterane de 10 kv ce alimentează prin cablu Compania (proprietate a acesteia) sunt în stare extrem de deplorabilă.

Conform informației furnizorului ÎCS „RED UNION FENOSA” SA cablurile racordate la PDC 2, (celulele 19 și 20 spre PT 735) au fost date în exploatare în anul 1984 și au fost reparate de 15 ori. În cadrul lucrărilor de reparație au fost montate aproximativ 30 de manșoane.

Cablurile racordate la PDC 2, (celulele 0 și 40 spre PT 755 celulele 4 și 3) au fost date în exploatare în ianuarie 1973 și au fost reparate de 10 ori cu montarea aproximativ 20 de manșoane. Termenul normativ de exploatare a liniilor electrice subterane constituie 25 ani.

Cablurile aflate în exploatare sunt de tipul AAȘV-10 kV și nu corespund cerințelor tehnice de pozare, deoarece în zona respectivă solul este agresiv din punct de vedere chimic, precum și datorită traseului complicat al acestuia în prezent (construcții capitale de asupra traseului, drum asfaltat etc.).

Totodată pe parcursul perioadei de exploatare din cauza construcțiilor cablurile în unele locuri pe traseu au devenit pozate la o adâncime mai mare de 3,5 m ceea ce de asemenea contravine cerințelor normative tehnice care prevăd pozarea cablului la o adâncime de 0,7 m.

Din acest motiv a devenit dificilă efectuarea lucrărilor de depistare a locului deteriorării cablurilor în cazul situației de avarie, precum și efectuarea la o așa adâncime a lucrărilor de săpături pentru reparația acestora.

Reieșind din cele relatate și luând în considerație importanța socială a Companiei „Teleradio - Moldova” pentru populația Moldovei, precum și faptul ca cablurile în cauză sunt proprietate a Companiei „Teleradio - Moldova”, considerăm oportun de a accentua necesitatea urgentă de pentru îmbunătățirea fiabilității alimentării cu energie electrice a Companiei „Teleradio - Moldova” prin reconstrucția rețelelor electrice.

La moment prin devizul local întocmit de SC „ASELECTRICA”, valoarea lucrărilor estimativ este de 3 945 335 lei.

Totodată pentru a determina suma reală este necesar de elaborat proiectul respectiv iar ulterior în acest context este necesar de a reveni către instituțiile ierarhic superioare în vederea posibilității de acoperire a eventualelor cheltuieli legate de reconstrucția rețelelor electrice a Companiei.

Cu respect,

23.02.2017

Director Departament logistic



M. TUDOR